Blatt Nr.: 5

OBAG

(0 49)

ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERN AG

HAUPTSTELLE LANDSHUT

Revisionsunterlage

# LÄNGENPROFIL

## 110 kV-Leitung

Pfarrkirchen - Arnstorf - Mast 66 (-Pleinting)

## Mast Nr. 19 bis Mast Nr. 23

## Maßstab

der Höhen = 1 : 500
der Längen = 1 : 2500

**Seitliche Überhöhung**

10.0 m rechts der Trasse – – – –
10.0 m links der Trasse –·–·–

Nicht revidiert !
01.03.2005

**Leiterseil:** Al/St 385/35, $\sigma_{1n}$ = 7.40 kp/mm$^2$

**Erdseil:** 2Y2YB 2 x 6 x 1.2 $\sigma_{1n}$ = 13.5 kp/mm$^2$

Stand vom 22.8.1977

LWL nachgetr. SAG Juli 96

| STARKSTROM-ANLAGEN-GESELLSCHAFT m. b. H. Gruppe Süd | Datum | Name | ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERN A. G. HAUPTSTELLE LANDSHUT | | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aufgenommen | Jan. 76 | Reichel | geprüft | Planung | | |
| gezeichnet | 30.1.76 | Weigel | | Ausführung | | |
| bearbeitet | 9.7.76 | [signature] | geändert | Ltg. Bezeichn. | 14.05.2002 | Gerlich |
| geprüft | | | | | | |
| geändert | | | | | | |
| revidiert | 22.08.77 | Hofer SAG | | | | |