

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	i. V.  i. A. 
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
80	0+000.00	Mast 31	Ersatzneubeu		Kabelaufführungsmast	Anlage 9, Blatt 1
1	0+122.43	Regenwasserableitung	genaue Lage unbekannt			Anlage 9, Blatt 1
2	0+203.62	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 9, Blatt 1
3	0+205.43	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 9, Blatt 1
4	0+205.98	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 9, Blatt 1
5	0+211.13	St 2112 Abs. 500 Station 0,965	Simbach - Pfarrkirchen		Bohrung	Anlage 9, Blatt 1

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p>	
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerks- nummer	Längestation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
6	0+749.99	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	geplant NA2XS2Y 3x1x240			Anlage 9, Blatt 2
7	0+751.34	Wirtschaftsweg				Anlage 9, Blatt 2
8	0+754.48	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m				Anlage 9, Blatt 2
9	0+951.59	Graben			Bohrung	Anlage 9, Blatt 2
10	1+159.73	Wirtschaftsweg				Anlage 9, Blatt 3
11	1+458.66	Graben				Anlage 9, Blatt 3

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p> 
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
12	1+473.67	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m	geplant			Anlage 9, Blatt 3
13	1+561.39	20-kV-Kabel	NA2XS(FL)2Y 3x1x150		Bohrung	Anlage 9, Blatt 3
14	1+577.57	20-kV-Kabel 2 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	geplant 2 x NA2XS2Y 3x1x240		Bohrung	Anlage 9, Blatt 3
15	1+600.09	O.V.-Straße	Kr. PAN 10 - Hörathal		Bohrung	Anlage 9, Blatt 3
16	1+606.88	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 9, Blatt 3
17	1+814.21	20-kV-Freileitung	Al/St 3x50/8			Anlage 9, Blatt 4

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	i. V.  i. A. 
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
18	2+034.83	Graben			Bohrung	Anlage 9, Blatt 4
19	2+155.72	Wirtschaftsweg				Anlage 9, Blatt 4
20	2+320.54	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 9, Blatt 4
21	2+321.25	O.V.-Straße	Kr. PAN 10 - Hörathal		Bohrung	Anlage 9, Blatt 4
22	2+325.93	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 9, Blatt 4
23	2+348.97	Wirtschaftsweg			Bohrung	Anlage 9, Blatt 4

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
24	2+616.72	Graben			Bohrung	Anlage 9, Blatt 5
25	2+673.01	2 x 0.4-kV-Kabel	genaue Lage unbekannt			Anlage 9, Blatt 5
26	2+689.27	Wirtschaftsweg				Anlage 9, Blatt 5
27	2+929.75	Graben			Bohrung	Anlage 9, Blatt 6
28	2+987.25	Zufahrtsstraße	zu Kleinölbrunn 2		Bohrung	Anlage 9, Blatt 6
29	2+992.59	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 9, Blatt 6

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	i. V. i. A.
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
30	3+202.11 bis 3+749.39	20-kV-Kabel	NA2XS2Y 3x1x240 Parallelführung von 3+202.11 bis Kreuzung		Inbetriebnahme des Kabels Ende Oktober 2017 Annäherung	Anlage 9, Blatt 6 und Blatt 7
32	3+509.91	Wirtschaftsweg (auf Flur-Nr. 964)				Anlage 9, Blatt 6
32a	3+543.45	Halle	geplant (auf Flur-Nr. 964)		Annäherung 1,65m zum DBK-Streifen	Anlage 9, Blatt 6
32b	3+546.05	Wirtschaftsweg (auf Flur-Nr. 964)				Anlage 9, Blatt 6
33	3+582.77	20-kV-Kabel	NA2XS2Y 3x1x240			Anlage 9, Blatt 6 und Blatt 7
34	3+749.39	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	NA2XS2Y 3x1x240			Anlage 9, Blatt 7

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 <div style="margin-left: 10px;"> SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding </div>	
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
35	3+753.97	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m				Anlage 9, Blatt 7
36	3+754.15	Wirtschaftsweg				Anlage 9, Blatt 7
37	3+765.38	Telekom Freileitung				Anlage 9, Blatt 7
38	3+780.09	0.4-kV-Kabel	NAY2Y 4x150			Anlage 9, Blatt 7
39	3+842.10	Privatkabel	genaue Lage unbekannt			Anlage 9, Blatt 7
40	3+926.84	20-kV-Kabel (außer Betrieb)	NA2XS2Y 3x1x240			Anlage 9, Blatt 7

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p>	
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
41	3+943.76	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	NA2XS2Y 3x1x240			Anlage 9, Blatt 7
42	4+050.81	0.4-kV-Kabel	NAYY 4x150			Anlage 9, Blatt 7
43	4+054.26	Wasserleitung	genaue Lage unbekannt			Anlage 9, Blatt 7
44	4+088.88	Regenwasserableitung	genaue Lage unbekannt			Anlage 9, Blatt 7
45	4+194.30	Graben				Anlage 9, Blatt 7
46	4+455.47	Telekom Freileitung				Anlage 9, Blatt 8

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
47	4+490.62	Telekom Freileitung			Bohrung	Anlage 9, Blatt 8
91	4+491.61	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 9, Blatt 8
48	4+492.26	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 9, Blatt 8
47	4+497.87	Telekom Freileitung			Bohrung	Anlage 9, Blatt 8
49	4+498.00	Kr. PAN 15 Abs. 100 Station 1,738	Tann - Zimmern		Bohrung	Anlage 9, Blatt 8
50	4+622.94	Telekom Kabel	Tiefe 80cm (Lage ungenau)			Anlage 9, Blatt 8

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>
Stand													
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz											
geprüft	18.06.2020	Obermeier											
Revision													
	SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding												

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
51	4+646.36	O.V.-Straße	Mundsberg - Kr. PAN 15		Bohrung	Anlage 9, Blatt 8
52	4+646.92	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 9, Blatt 8
53	4+669.43 bis 4+790.08	20-kV-Kabel	NA2XS2Y 3x1x240 Parallelführung		Annäherung	Anlage 9, Blatt 8
54	4+715.70	Drainage Verlegetiefe 1.00m	genaue Lage unbekannt			Anlage 9, Blatt 8
55	4+771.22	0.4-kV-Kabel	NAYY 4x150			Anlage 9, Blatt 8
56	4+806.60	20-kV-Kabel (außer Betrieb)	NA2XS2Y 3x1x240			Anlage 9, Blatt 8

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p>	
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
57	4+816.67	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m				Anlage 9, Blatt 8
58	4+833.77	Zufahrtsstraße zu Flur-Nr. 331				Anlage 9, Blatt 8
59	4+839.20 bis 5+157.45	20-kV-Kabel	NA2XS(FL)2Y 3x1x150 Parallelführung		Annäherung	Anlage 9, Blatt 8 und Blatt 9
60	5+167.04	O.V.-Straße	Tann - Mundsberg			Anlage 9, Blatt 8 und Blatt 9
61	5+169.81	Telekom Freileitung				Anlage 9, Blatt 8 und Blatt 9
62	5+204.60	Zufahrtsstraße	zu Mundsberg 5			Anlage 9, Blatt 9

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	i. V. i. A.
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
63	5+273.14	Kronwittener Bach			Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
64	5+305.68	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
65	5+308.16	Kronwittener Straße			Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
66	5+308.39	Wasserleitung Verlegetiefe 1.75 m HDPE 110	geplant		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
67	5+308.39	Abwasserleitung Verlegetiefe 2.90 m DN 250 STZ	geplant		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
68	5+311.26	Telekom Freileitung			Bohrung	Anlage 9, Blatt 9

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p> 
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
89	5+311.91	20-kV-Kabel			Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
90	5+312.95	20-kV-Kabel			Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
69	5+362.88	Medienkanal	geplant			Anlage 9, Blatt 9
87	5+409.64	Halle			Annäherung 8,15m zum DBK-Streifen	Anlage 9, Blatt 9
70	5+532.86	Stahlrohr DN 500 + 4 PVC DN 160 Verlegetiefe 1.60 m				Anlage 9, Blatt 9
88	5+532.86 bis 5+667.86	Straßenbeleuchtung	NAY2Y-J 4x150		Annäherung	Anlage 9, Blatt 8

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	i. V. i. A.
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
71	5+667.31	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
72	5+667.84	0.4-kV-Kabel	NAY2Y 4x50		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
80	5+667.86	Straßenbeleuchtung	NAY2Y-J 4x150		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
73	5+668.24	220-kV-Leitung	Altheim - Landesgrenze (-St. Peter) Ltg.-Nr. B104		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
81	5+5668.52	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x240		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
82	5+669.30	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x240		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p>	
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
83	5+669.91	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x240		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
84	5+670.60	0.4-kV-Kabel	KE 4 x 10 mm²		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
85	5+671.12	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x630		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
86	5+671.46	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x630		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
74	5+671.70	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x630		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
75	5+674.81	0.4-kV-Kabel	NAY2Y 4x150		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9

Bauwerksverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 9.01
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> i. V. i. A. </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding </div> </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
76	5+675.58	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
77	5+679.85	St 2090 Abs. 180 Station 0,617	Tann - Eiberg		Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
78	5+684.64	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 9, Blatt 9
79	5+689.80	Abwasserleitung Verlegetiefe >2.00m			Bohrung	Anlage 9, Blatt 9